

親愛的保母們您好：

關於托育環境 40 項檢核項目中的滅火器檢核，有下列 3 個重點提醒：

一、依據政府規定，噴霧式滅火器及永久型滅火器兩種均未通過國家標準檢驗，因此都不符合托育環境項目檢核標準，敬請大家注意選購！。

二、滅火器至少應符合下列 2 項指標：

1.在有效期限內(如圖一)、2.壓力表指針在綠色區域 (如圖二)。

三、若有國家標準 CNS1387 及(如圖三)瓶身貼有雷射標籤貼紙(如圖二)，將是更好的選擇

(圖一)



(圖二)



壓力表綠色區域

雷射標籤

(圖三)



符合國家標準
CNS1387